

食水質素有待改善

鄧咏駿

市民扭開水龍頭，偶爾發現食水變得混濁、發黃，情況尚可接受。但最近，新論壇的調查發現，約有 8%受訪者家中的食水，經常出現變黃、有雜質、聞上去有異味及喝下去有怪味的情況。以全港 220 萬家庭住戶推算，即現時便有約 17 萬住戶的食水有以上異常的情況出現，情況令人關注。

即使食水看上去很清澈，但內裏可能仍有不少雜質。相信不少家中裝有濾水器的住戶也發現，隔不久濾水器的濾芯便積聚了不少啡黃的污垢，需要清潔或更換。這反映到，食水的質素確實仍需改善。

我們並不是懷疑水務署所提供食水的水質，過去，水務署為改善食水水質也下了不少功夫。

本港有七至八成的食水是來自東江水，市民也一直擔心東江水會受到附近工廠排出的污水污染。然而，水務署早已與廣東省政府達成協議，興建密封的專用輸水管道，直接把東江原水輸送往深圳水庫，以確保輸入香港的東江水不受污染。事實上，在水務署的嚴格控制下，香港的食水水質一直符合世界衛生組織所建議的指引標準，適合安全飲用。

舊式水管導致食水變黃

其實，經常出現食水變黃、有雜質的住戶，往往是居住在舊式樓宇的住戶，那些大廈的食水喉管早已出現銹蝕，鐵銹流入住戶的食水中，引致食水變黃。以往，大廈的食水水管通常是採用無內搪層鍍鋅鋼管，這種喉管用上幾年後便會出現銹蝕，因此，水務署也在 1995 年起，禁止新建樓宇的食水系統及其後的水管更換工程，使用這種容易生銹的喉管。

可是，不少有十多年樓齡或以上的舊式樓宇仍然在使用這種喉管。由於大廈食水喉管屬於公用設施，若要進行維修，就必須得到各業主的同意。若大廈有業主立案法團，可經由業主立案法團統籌安排。

至於沒有法團的樓宇，要每戶業主同意並合資進行維修，不單事倍功半，而且極為困難。除了更換喉管外，日常的維修保養也是同等重要。但有些大廈欠缺維修保養的意識，沒有定期清洗水箱，令污垢積聚，細菌滋生，也是導致食水有雜質、有異味的原因。

故此，大廈管理欠妥善，才是水質無法改善的深層次原因。在全港四萬幢私人大廈中，仍有六成大廈沒有成立法團，當中更有 7000 幢，列入「無王管」的名單。即在這些大廈中沒有業主委員會、互助委員會或管理公司等任何形式的管理，要在這些大廈開展工程，確是舉步維艱。